



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Λευκάδα, 19 Νοεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 20850
(για ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ και στο
site του Δήμου)**

**Ταχ. Δ/νση: Α.Τζεβελέκη -Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 31100-Λευκάδα
Πληροφορίες Σπ.Αρέθας
Τηλέφωνο: 26453 60530**

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 20302/10-11-2020/ΑΔΑΜ:20REQ007623984 ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

Σχετ.: Το με αριθμ. 20850/19-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας

Δίνεται ερώτημα όπως υποβλήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και απάντηση όπως δόθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

ΕΡΩΤΗΜΑ : «Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε για το άρθρο 98 (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ HDPE PN 16 160/63 της Ομάδας Α, επειδή παρατηρείται ότι το συγκεκριμένο υλικό να μην κατασκευάζεται από τα ευρέως γνωστά εργοστάσια λόγω της μεγάλης απόκλισης στο εύρος της συστολής, αν είναι αποδεκτό να γίνει συνδυασμός δύο υλικών στη σειρά δηλαδή μιας ηλεκτροσυστολής HDPE PN 16 160/90 και μιας ηλεκτροσυστολής HDPE PN 16 90/63»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής διευκρινίζουμε ότι για το άρθρο 98 (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥ-ΣΤΟΛΗ HDPE PN16 160/63) της ομάδας Α, είναι αποδεκτός ο συνδυασμός δύο εξαρτημάτων σε σειρά, π.χ. μιας η/σ 160/90 και μιας η/σ 90/63, στην οριζόμενη τιμή του αρχικού είδους»

**Ε.Δ.
Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΕΘΑΣ