



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 31ης/2021 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 360/2021**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δι/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 2233/τ.Β'/29.05.2021), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **21687/4-6-21** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δι/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Τυπάλδος Νικόλαος
4	Βικέντιος Νικόλαος
5	Γαζής Αναστάσιος
6	
7	
8	
9	

**ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος
3	Δρακονταειδής Κων/νος
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης προσήλθε πριν την συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης» προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ

**Εισηγητής:** Ιωάννης Λιβισάνος, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021)
- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
- Το αρθ. 32 παρ. γ του Ν. 4412/20216

1. Γενικά

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται αποκαταστάσεις βλαβών σε πληγέντα αντλιοστάσια και δίκτυα ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων, που αφορούν συστήματα υδροδότησης τριών περιοχών με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το καιρικό φαινόμενο "ΙΑΝΟΣ".

Το πρώτο σύστημα υδροδότησης αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Πέτρου, Κομηλιού, Δραγάνου, Αθανίου

Το δεύτερο σύστημα αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Μαρανοχωρίου, Ευγήρου, Συβότων.  
Το τρίτο σύστημα αφορά την Τοπική Κοινότητα Βουρνικά.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

### **Πρώτο σύστημα υδροδότησης**

Αντικατάσταση αγωγού HDPE Φ110 PN10 σε μήκος 500m στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Πέτρου. Ο αγωγός θα ξεκινάει από τη δεξαμενή στη θέση «Αγία Παρασκευή» και θα καταλήγει στη δεξαμενή στη θέση « πεύκα».

### **Δεύτερο σύστημα υδροδότησης**

α) Τοποθέτηση αγωγών HDPE Φ160 PN10 σε μήκος 1600m, ο οποίος θα ανεβάζει το νερό από τις γεωτρήσεις στη περιοχή «Αρσόγια», στη δεξαμενή των Συβότων.

β) Τοποθέτηση αγωγού HDPE Φ125 PN10 σε μήκος 1500m περίπου, ο οποίος θα ξεκινάει από τη δεξαμενή των Συβότων και θα καταλήγει στη δεξαμενή του Μαραντοχωρίου.

γ) Τοποθέτηση αγωγού HDPE Φ90 PN10 σε μήκος 600m περίπου, ο οποίος θα ξεκινάει από τη κεντρική δεξαμενή του Μαραντοχωρίου και θα καταλήγει στη διασταύρωση της Ευγήρου(επαρχιακός δρόμος). Θα συνδεθεί σε υφιστάμενο αγωγό Φ90 ο οποίος τροφοδοτεί το Μαραντοχώρι.

δ) Τοποθέτηση αγωγού HDPE Φ125 PN10 σε μήκος 2000m, ο οποίος θα ξεκινάει από τη δεξαμενή των Συβότων και θα καταλήγει στο παλιό λιτρουβιό του Μαραντοχωρίου

ε) Τοποθέτηση δύο νέων αντλητικών υποβρύχιων συγκροτημάτων στη θέση «Αρσόγια»

### **Τρίτο σύστημα υδροδότησης**

α) Τοποθέτηση δίδυμων αγωγών HDPE Φ110 PN16 (καταθλιπτικός και διανομής) σε μήκος 160m, οι οποίοι θα ξεκινούν από το Κοινοτικό κτίριο και θα καταλήγουν στη διασταύρωση για το λιτρουβιό « γάτου».

β) Τοποθέτηση εξι (6) φρεατίων παροχής

## **2. Κατασκευαστικά θέματα – Τεχνικές προδιαγραφές**

### **2.1 Αγωγοί**

Οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 3ης γενιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΕΤΕΠ 08.06.03.00.

### **2.2 Αποκαταστάσεις**

Η αποκατάσταση της ασφάλτου θα γίνεται ως ακολούθως:

- βάση από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 0,10m, ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα T131

- ασφαλτική συγκολλητική προεπάλειψη

- ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m

### **2.3 Φρεάτια παροχών**

Τα φρεάτια παροχών θα έχουν εσωτερικές διαστάσεις 0,60\*0,60m, θα συνδέονται με τον αγωγό διανομής με αγωγό HDPE Φ32 16atm με κατάλληλη σέλλα και θα περιλαμβάνουν δικλείδα 1”

### **Ισχύουσες διατάξεις**

- Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

- Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-3-21) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων Συμβάσεων»

Η δαπάνη που απαιτείται ανέρχεται σε 145.161,29ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ με ΦΠΑ(24%) σε 180.000,00ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΙΑΝΟΣ

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ

Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ( αρθ. 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/20216).

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία εισηγείται ως προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης (αρθ. 32<sup>Α</sup> του Ν. 4412/2016 όπως προστ. με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 46+05/2019 ως εξής:

### **ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΛΑΔΟΣ - ΒΑΘΜΟΣ
1	Ελευθέριος	Σίδερης	ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών -Α
2	Δημήτριος	Βραχνούλας	Π.Ε.3 πολ. μηχανικός - Α
3	Ζωή	Πάντζου	Π.Ε. Πολ. Μηχαν.Παραγ.& Διοίκησης - Α

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΛΑΔΟΣ
1	Θωμάς	Γεωργάκης	Π.Ε. Πολ. μηχανικός - Α
2	Βικτωρία	Παπαρίζου	Π.Ε. Πολ. Μηχανικός -Α
3	Θωμάς	Βουκελάτος	Τ.Ε. Μηχανικών -Α

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν. 4782/21

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ
2. Τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ( αρθ. 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/20216).
3. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία εισηγείται ως προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης (αρθ. 32<sup>Α</sup> του Ν. 4412/2016 όπως προστ. με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 46+05/2019 ως εξής:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΛΑΔΟΣ - ΒΑΘΜΟΣ
1	Ελευθέριος	Σίδερης	ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών -Α
2	Δημήτριος	Βραχνούλας	Π.Ε.3 Πολ. Μηχανικός - Α
3	Ζωή	Πάντζου	Π.Ε. Πολ. Μηχαν.Παραγ.& Διοίκησης - Α

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΛΑΔΟΣ
1	Θωμάς	Γεωργάκης	Π.Ε. Πολ. Μηχανικός - Α
2	Βικτωρία	Παπαρίζου	Π.Ε. Πολ. Μηχανικός -Α
3	Θωμάς	Βουκελάτος	Τ.Ε. Μηχανικών -Α

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ελευθέριος Σίδερης και αναπληρωτής Πρόεδρος ο Θωμάς Γεωργάκης.  
Η Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 360/2021.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ**